



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул.Бабича, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 267/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 149»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. от «02» августа 2019 года № 267, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «08» августа 2019 года по 10 час. 00 мин. «30» августа 2019 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Яшиной Анной Юрьевной проведена плановая выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МДОУ «Детский сад № 149», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Труфанова, д.9а обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии Заместителя заведующего по АХР Калиной С.Ф.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Декларация пожарной безопасности (регистрационный № 78401362-ТО-00429) не уточнена или не разработана вновь, т.к. изменены содержащиеся в ней сведения, а также изменены требования пожарной безопасности (изменилось наименование юридического лица; отменены: ГОСТ Р 12.4.026-2001, СНиП 2.08.02-89*)	ч.6 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7 приказа МЧС России от 24.02.2009г. № 91	01.12.2020г.	
2.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана без учета специфики деятельности учреждения: - при запрете курения в учреждении место для курения определяется приказом руководителя - не указаны обязанности и действия работников при вызове пожарной охраны (раздел «В случае возникновения пожара в помещении») - в тексте инструкции указаны помещения, оборудование	п.2, п.460, п.461 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (далее – ППР в РФ)	01.12.2020г.	

	отсутствующие в учреждениях (чердак, технический этаж, холлы, фойе, места крепления спасательных устройств)			
3.	Программа проведения вводного противопожарного инструктажа разработана без учета специфики деятельности учреждения: - в перечне вопросов в п.4.5. указаны общие меры по пожарной профилактики и тушению пожаров для руководителей структурных подразделений, цехов, участков, для рабочих - в п.4.1 при запрете курения в учреждении указано, что определение и оборудование мест для курения является комплексом организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности - в п.4.3 при запрете курения в учреждении указано, что специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности - тексте программы в п. 4.5 указаны общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара для руководителей пожарных подразделений и для рабочих - в тексте программы указаны структурные подразделения, пожарные подразделения, газовые отопительные приборы, гараж, пост ТО, открытые склада, производственные помещения, установки противодымной защиты, технические этажи, цокольные этажи, венткамеры, автоматические средства пожаротушения, галереи, лифтовые холлы, эвакуационные люки, переходы воздушных зон в незадымляемые лестничные клетки отсутствующие в учреждении	п. 3 ППР в РФ; п.7, п. 14, приложение 2 приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (далее – Приказ МЧС России от 12.12.207г. № 645)	01.12.2020г.	
4.	Программа проведения первичного противопожарного инструктажа разработана без учета специфики деятельности учреждения: - в тексте программы указаны территории пожарных подразделений, помещения депо пожарных подразделений, сообщение о пожаре диспетчеру подразделения или в ЕДДС	п. 3 ППР в РФ; п. 18, приложение 2 приказа № 645	01.12.2020г.	
5.	Для отделки потолка на путях эвакуации (лестничные клетки) применен натяжной материал без показателей пожарной опасности строительного материала	п.6.25* СНиП 21-01-97	01.12.2020г.	
6.	На объекте защиты кабельные линии системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (фактически	п. 3.9 НПБ 104-03, п. 3.4 СП 3.13130-2009; п. 13.15.3 СП 5.13130.2009	01.12.2020г.	

	выполнены открыто не огнестойким кабелем КСПВ, линии системы оповещения проложены проводом ТРВ в ПВХ коробах)			
7.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают необходимый уровень звука во всех защищаемых помещениях	п. 61 ППР в РФ; п. 3.14, 3.15 НПБ 104-03; п. 4.1, п. 4.2 СП 3.13130.2009	01.12.2020г.	
8.	В проекте «Система пожарной сигнализации. Система оповещения о пожаре» 18.10/06-АУС.ПС. 2006 г. не обосновано количество, мощность и расстановка речевых оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа (акт обследования ООО «Альянс-монтаж» № 123 от 18.04.2018г.)	п. 3.14, п. 3.15, п. 3.19 НПБ 104-03; раздел 4 СП 3.13139.2009.	01.12.2020г.	
9.	В помещениях: - кабинет дефектолога (2-й этаж помещение № 9 по техническому паспорту инв. № 25005) - коридора (2-й этаж помещение № 11 по техническому паспорту инв. № 25005) оборудовано по одному дымовому пожарному извещателю	п.п. 13.1 НПБ 88-2001, п.13.3.2 СП 5.13130.2009	01.12.2020г.	
10.	Дымовые пожарные извещатели, установленные в кабинете врача, процедурном кабинете, расположены на расстоянии менее 0.5 м от электросветильников.	п. 61 ППР в РФ; п. 12.67 НПБ 88-2001; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009.	01.12.2020г.	
11.	Не обеспечено заполнение проема (дверь) в противопожарной преграде с требуемым пределом огнестойкости в электрощитовой (помещение № 34 по техническому паспорту инв. номер № 25005)	п. 5.14*, п. 7.1, п. 7.4 СНиП 21-01-97*	01.12.2020г.	
12.	На дверях складских помещений: - подсобное помещение (используется как складское) (помещение № 30 (2-й этаж) по техническому паспорту инв. номер № 25005); - складские помещения (помещения № 1,2,3 лит.Б) не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Не произведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности складских помещений в соответствии с материалами, складируемыми в помещениях.	п. 20 ППР в РФ	01.12.2020г.	
13.	В качестве первичных средств пожаротушения для учреждения (общественное здание) применяются огнетушители ОУ-2. Данные огнетушители недостаточно эффективны при тушении пожара класса А (горение	п. 463, п.465, прил.1 ППР в РФ	01.12.2020г.	

	твердых веществ). При выборе типа огнетушителей не учтены физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимосвязь с огнетушащими веществами; огнетушащая способность огнетушителя, класс пожара.			
14.	В качестве первичных средств пожаротушения для учреждения (общественное здание) применяются огнетушители ОП-2. При выборе типа огнетушителей не учтены огнетушащая способность огнетушителя, ранг тушения модельного очага пожара	п. 463, п.465, прил.1 ППР в РФ	01.12.2020г.	
15.	На путях эвакуации в проходах, коридорах и на лестницах здания, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения.	п. 33, п.43 ППР в РФ; п.6.22 СНиП 21-01-97*; СП 52.13130.2016 п. 7.6.1, п. 7.6.3	01.12.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Яшина А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«30» августа 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ Тюль
(подпись)

и.о. заведующего Талишканова О.В.
(должность, фамилия, инициалы)

«30» августа 20 19 г.

